

Администрация Новогорьевского сельсовета
Егорьевского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2012 № 3

с. Новогорьевское

Об утверждении перечня первичных
средств пожаротушения для
индивидуальных жилых домов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Новогорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Новогорьевский сельсовет Егорьевского района Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Приложению.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Новогорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края.

4. Контроль данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета



С.А. Темергалиев

Приложение
к постановлению
администрации
Новоогорьевского сельсовета

10 января 2022г. № 3

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Новоогорьевского сельсовета Егорьевского района Алтайского края

N п/ п	Наименование помещения, строения	Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)					
		огнетушители <1>	внутриквартирный пожарный кран <2>	емкость с водой <3>	ведро	ящик с песком <4>	лопата
1.	Индивидуальные жилые и садовые дома	1	-	1	1	1	1
2.	Квартиры многоквартирных жилых домов	1	1	-	1	-	-
Примечания:		1. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей					

	перезарядку.
	2. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 л и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.
	3. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,1 м ³ и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.